



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00185/24

Серия **RU** № **0504496**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073 РОССИЯ, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, город Москва, улица 2-я Институтская, дом 6, строение 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон +7(495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РФС-МД". Место нахождения (адрес юридического лица): 141603, РОССИЯ, Московская область, городской округ Клин, город Клин, территория Ленинградское шоссе, 88-й км, земельный участок 60 Б. Адрес места осуществления деятельности: 141603, РОССИЯ, Московская область, городской округ Клин, город Клин, территория Ленинградское шоссе, 88-й км, кадастровый номер 50:03:0010214:173. Основной государственный регистрационный номер: 1235000099135. Телефон: +7 9266745564 Адрес электронной почты: fathullorozikov@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РФС-МД". Место нахождения (адрес юридического лица): 141603, РОССИЯ, Московская область, городской округ Клин, город Клин, территория Ленинградское шоссе, 88-й км, земельный участок 60 Б. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141603, РОССИЯ, Московская область, городской округ Клин, город Клин, территория Ленинградское шоссе, 88-й км, кадастровый номер 50:03:0010214:173.

ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазопроницаемые однопольные со стационарным порогом глухие типа ДМГД-1-EIS60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади проема в свету типа ДМГД-1-EIS60-О и с автоматически выпадающим порогом однопольные глухие типа ДМГД-1-EIS60-АП и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади проема в свету типа ДМГД-1-EIS60-О-АП, габаритными размерами по высоте от 1500 до 2550 мм, по ширине от 700 до 1200 мм, двухпольные со стационарным порогом глухие типа ДМГД-2-EIS60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади проема в свету типа ДМГД-2-EIS60-О и с автоматически выпадающим порогом глухие типа ДМГД-2-EIS60-АП и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади проема в свету типа ДМГД-2-EIS60-О-АП, габаритными размерами по высоте от 1500 до 2550 мм, по ширине от 1200 до 2050 мм, толщиной дверного полотна не менее 53 мм, остекление – стекло огнестойкое многослойное безопасное при эксплуатации марки "ПРОФ-ГЛАСС" (класс защиты СМЗ, формула: 6-14-6, номинальная толщина 26 мм, предел огнестойкости E160/EW60 (т), производства ООО "ПРОФДВЕРИ", ТУ 23.12.12-001-40764150-2023), изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 25.12.10-001-53946616-2023 "ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОПРоницаЕМЫЕ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 284-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 285-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 286-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 287-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 288-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 289-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 290-С/ТР-24 от 26.04.2024, № 291-С/ТР-24 от 26.04.2024 от ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 121 сеазс/ск/ап от 27.03.2024 от ОС "Огнестойкость" АО "ЦСИ "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Эксперт (эксперт-аудитор), подписавший акт анализа состояния производства: Карев Илья Александрович.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 1021209.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость" (с Изменением № 1) (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIS 60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 1021209. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов с 14.03.2024 по 26.03.2024 в соответствии с актом отбора образцов (проб) № 121 сеазс/ск/ап от 27.03.2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2024 ПО 26.04.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Пластун Кристина Павловна
(ф.и.о.)

Удалых Роман Александрович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00185/24

Серия **RU** № **1021209**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-001-53946616-2023 "ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ" от 16.11.2023.

Конструкторская документация ДМПД-60.01.00.000 "Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая со стационарным порогом однопольная типов: ДМПД-1-EIS60, ДМПД-1-EIS60-О" от 16.11.2023.

Конструкторская документация ДМПД-60.02.00.000 "Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая с автоматически выпадающим порогом однопольная типов: ДМПД-1-EIS60-АП, ДМПД-1-EIS60-О-АП" от 16.11.2023.

Конструкторская документация ДМПД-60.03.00.000 "Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая со стационарным порогом двухпольная типов: ДМПД-2-EIS60, ДМПД-2-EIS60-О" от 16.11.2023.

Конструкторская документация ДМПД-60.04.00.000 "Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая с автоматически выпадающим порогом двухпольная типов: ДМПД-2-EIS60-АП, ДМПД-2-EIS60-О-АП" от 16.11.2023.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-001-53946616-2023 пункт 6.3:

Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-001-53946616-2023 пункт 6.4:

Срок хранения дверей не превышает 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-001-53946616-2023 пункт 8.2:

Средний срок службы дверей составляет 5 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

С. С. С.
(подпись)
Р. У.
(подпись)



Плассун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Удалых Роман Александрович
(Ф.И.О.)